Asso Misure Energia

Oggetto: Determinazione n° 1 / 2021. Analisi ed interpretazione durata RVF per contatori ad inserzione diretta.

Egregi associati,

a seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute al CT di AME riguardante la durata degli RVF emessi per verifiche eseguite su contatori ad inserzione diretta (3 o 15 anni), dopo un approfondimento nel comitato tecnico e nel consiglio direttivo, si è pensato di condividere con tutti gli associati quanto emerso.

- La circolare della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 9/D del 21/07/2015 riporta a fine pagina 2:
  …
  Per i sistemi di misura contenenti TA ed, eventualmente, anche TV, attesa la maggior rilevanza tributaria connessa con la maggior entità dei flussi energetici misurati, successivamente al controllo in sede di verifica di primo impianto, restano ferme le frequenze di controllo triennali previste dalle disposizioni emanate in passato dall'Amministrazione Finanziaria.
  Tali disposizioni trovano, altresì, applicazione laddove il sistema di misura elettrico sia usato per l'accertamento indiretto, rispettivamente tramite consumo specifico o coefficiente di resa, di un prodotto energetico destinato alla produzione diretta o indiretta di energia elettrica ovvero della produzione di un qualsiasi prodotto sottoposto ad accisa.
  …

- Dall'analisi della prima parte della frase in neretto (*Tali disposizioni trovano, altresì, applicazione laddove il sistema di misura elettrico sia usato per l'accertamento indiretto, rispettivamente tramite consumo specifico o coefficiente di resa, di un prodotto energetico destinato alla produzione diretta o indiretta di energia elettrica*), si ritiene che riguardi tutti i contatori **anche quelli ad inserzione diretta**, utilizzati su gruppi elettrogeni o cogeneratori, **con la scadenza dei 3 anni.**

- Dall'analisi della seconda parte della frase in neretto (*ovvero della produzione di un qualsiasi prodotto sottoposto ad accisa*), ricordando la definizione di prodotto sottoposto ad accisa riportata nell'art. 1 comma 2 lettera c) del Testo unico delle Accise 504/95 come "**il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise**", essendo l'energia elettrica prodotta da impianti soggetti all'obbligo di denuncia all'Ufficio delle Dogane un prodotto sottoposto ad accisa, si ritiene che riguardi tutti i contatori anche quelli ad inserzione diretta utilizzati per tale scopo, con la **scadenza dei 3 anni.**

In sintesi per quanto sopra analizzato, con il fine di uniformare l'applicazione fra i nostri associati, si ritiene che **la durata degli RVF emessi per contatori ad inserzione diretta utilizzati su gruppi elettrogeni, su cogeneratori ed in generale su tutti gli usi dove viene misurata una produzione di energia elettrica sottoposta ad accisa (incluso il fotovoltaico, l'eolico etc), sia di 3 anni**.

Roma 30/06/2021

Asso Misure Energia

Asso Misure Energia
Via Coreglia Antelminelli, 28 – 00148 ROMA - +39 06 90282431
info@assomisure.org – Codice fiscale n. 97581810583